

25.02.2022 34220061000201698293

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области  
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а,  
тел. 96-70-82, e-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду  
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора),  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 003/17/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному казенному общеобразовательному учреждению  
«Волгоградская школа интернат № 4» (далее- ГКОУ «Волгоградская школа интернат № 4»)  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия заместителя  
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду (далее –  
ОНД и ПР по г. Волгограду) управления надзорной деятельности и профилактической работы  
(далее –УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее –  
Главное управление) Ломакина В.С. № 003/17 от «25 февраля 2022 года, в период с «02» марта  
2022 года по «16» марта 2022 года, старшим инспектором ОНД и ПР по Кировскому,  
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного  
управления капитаном внутренней службы Пономаревым Денисом Олеговичем  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в здании

ГКОУ «Волгоградская школа интернат № 4»

расположенном по адресу: 400021, г. Волгоград, ул. Лимоновая, д. 1  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор

ГКОУ «Волгоградская школа интернат № 4» Кузнецова Елена Евгеньевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

		пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	
1.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: при проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации посредством воздействия имитатором дыма на дымовой пожарный извещатель установлено, что не осуществляется поступление сигнала «Пожар» на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный в спальном и учебном корпусах. При срабатывании ручного пожарного извещателя не осуществляется поступление сигнала «Пожар» на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный в спальном и учебном корпусах. Звуковые сигналы системы оповещения людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука в любой точке защищаемого помещения школы-интерната не менее 75 дБА	п. 54 ППР в РФ; ч. 1 ст. 54 Закон №123-ФЗ; п. 3.14 НПБ 104-03; протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области № 35 от 10.03.2021)	01.03.2023	
2.	Учебный и спальня корпус специальная школа-интерната оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (звуковой способ оповещения) при требуемом по нормам 3-ем типе речевой СОУЭ	п. 5.1, табл. 2 п. 7 НПБ 104-03; табл. 2 п. 2, п.14 сводами правил СП 3.13130.2009; ч.2 ст.54 Закона №123-ФЗ; протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области № 35 от 10.03.2021). В соответствии с рабочим проектом № 89-2007-АПС и СО, разработанным ООО «Радар», система оповещения людей о пожаре проектировалась в 2007 г., должна соответствовать требованиям НПБ 104-03)	01.03.2023	
3	Чердачные помещения учебного и спального корпусов специальной школы-интерната не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации	ч.2 ст.54 Закона № 123-ФЗ; п. 4. п.14, приложение 1 Обязательное, табл.1 п.9 НПБ 110-03.; п.4.4,п.4.10. табл. 1 п.11 СП 486.1311500.2020	01.03.2023	



Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГКОУ «Волгоградская школа интернат № 4»

Кузнецова Елена Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому,  
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Вол-  
гограду УНД и ПР Главного управления

Пономарев Д. О. капитан вн. службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



(подпись)