

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Волгоградской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 96-70-23, e-mail: und@34.mchs.gov.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 003/24/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Государственному казенному общеобразовательному учреждению «Волгоградская  
школа-интернат № 4» (далее ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

*в лице законного представителя - директора ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4»*

*Кузнецовой Елены Евгеньевны*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Волгограда по  
пожарному надзору № 003/24 от 19.02.2021 г., статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 г.*

(наименование органа ГПН)

*№69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 01 марта 2021 г.,  
с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 09 марта 2021 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 25 марта  
2021 г., в течении 2-х рабочих дней, общей продолжительностью 3 часа, проведена проверка  
государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – старшим инспектором*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

*ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам*

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области старшим  
лейтенантом внутренней службы Пономаревым Денисом Олеговичем, территории, здания и  
помещений ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4» по адресу: г. Волгоград, ул. Лимонова,  
д. 1*

**совместно с Директором ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4» Кузнецовой Еленой**

*Евгеньевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, так при проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации, посредством воздействия имитатором дыма на дымовой извещатель установлено, что не осуществляется поступление на	ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ)); п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	До 01.03.2022 г.	

*вх № 56 от 01.04.2021 - фискал*

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	(У) выпс
1	2	3	4	
	<p>прибор приемно-контрольный охранно-пожарный сигнала «Пожар». При срабатывании ручного пожарного извещателя не осуществляется поступление сигнала на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный сигнал «Пожар». Звуковые сигналы системы оповещения людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука в любой точке защищаемого помещения (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области № 35 от 10.03.2021).</p>	<p>Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ); п. 3.14 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (далее НПБ 104-03), приложение к приказу МЧС РФ от 20.06.2003 №323.</p>		
2.	<p>Помещения учебно-спального корпуса с ангаром (наименование корпуса приведено в соответствии с техническим паспортом здания) оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа при требуемом 3-м типе СОУЭ (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области № 35 от 10.03.2021).</p>	<p>п. 7 табл. 2 п. 5.1 НПБ 104-03</p>	<p>До 01.03.2022 г.</p>	
3.	<p>Чердачное помещение учебно-спального корпуса с ангаром не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализацией</p>	<p>ч. 2 ст. 54 №123-ФЗ; п. 4 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), приложение к приказу МЧС РФ от 18.06.2003 №315; п. 42 табл. 3 п. 4.1 свод правил «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (СП 486.1311500.2020), приложение к приказу МЧС России от 20.07.2020 N 539.</p>	<p>До 01.03.2022 г.</p>	
4.	<p>При выходе с лестничных клеток на кровлю здания не установлены противопожарные люки 2-го типа</p>	<p>п. 2.10 строительных норм и правил СНиП 2.01.02-85* Противопожарные норм, утвержденного и введенного постановлением Государственного комитета по</p>	<p>До 01.03.2022 г.</p>	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		делам строительства от 17 декабря 1985 г. N 232; п. 8.4* строительных норм и правил СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), утвержденное и введенное постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7; п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1), приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288;		
5.	Направления движения к источникам противопожарного водоснабжения находящегося на территории объекта защиты не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	п. 48 ППР в РФ	До 01.03.2022 г.	
6.	Деревянные конструкции кровли здания столовой выполнены без учета требуемого предела огнестойкости, не выполнено огнезащитное покрытие.	п. 13 ППР в РФ; ст. 58 №123-ФЗ	До 01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения

(должность, фамилия, инициалы)

Пономарев Д.О.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«25» марта 2021 г.

**Предписание для исполнения получил:**



«25» марта 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**Пометка об отказе ознакомления с предписанием:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводившего проверку)



Директор ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4»

(должность, фамилия, инициалы)

Кузнецова Елена Евгеньевна